

19

Onderwerp:

Exh. _____ 19____, nr _____

Periodiek C S rapport over
het 4.^e kwartaal 1963

afschr. brief voor

v o o r a f

Hoofd G 2 B K K K L

Jan van Karsauststraat 123
is-Gravenhage

Medezenden de hieronder genoemde bijlage(n):

achteraf

I het periodiek C S rapport
II het inspectierapport 25/29 — — — — — dec 1963

Ontworpen door: Elna G. J. Giele

Dat. en par.

Deze minute moet na circulatie vooraf uiterlijk
..... terug zijn op de afd. Agenda

Vervolgparafen

Uitgaand stuk

getypt door op

gecoll. door L. Giel op 21/1/63

Verzonden op 27 JAN 1964

door *Hubertus Marchand.*

Overgelegde
r. a.

In
tervens
Terugverzochte
ex h.

Indice:

vernietigen in

BOSS.
11 MAART 1971

CONFIDENTIEEL

Ter voldoening aan het gestelde in Uw
brief van 30-1-1963, nr G 2 B1/79064/Conf,
bied ik U Hoogedelgestrenge hierbij het CA
rapport over het 4^e kwartaal 1963 aan.

De Inspecteur van de Verbindingsdienst,
voor deze,
Het Hoofd Wapeninspectie,
de Kolonel,

J. HIRSCH.

Bijlage I behorende bij de brief van de
Inspecteur van de Verbindingsdienst dd
..... nr B2/...../...../ Conf.

Periodiek CA rapport
van 1 oktober 1963 t/m 31 december 1963

1 Algemeen overzicht

a Samenvatting militaire veilig-
heidsstoestand.

De veiligheidszin bij het militair-
en burgerpersoneel is redelijk goed.
Er is, over langere termijn gezien,
verbetering te constateren.

b Genomen en voorgestelde maatrege-
len ter verbetering van de veilig-
heidsstoestand.

Er is speciaal aandacht geschonken
aan de brandveiligheid op de
Vbdcentra. Waar dit nodig
was zijn de nodige maatregelen
worden

ter verbetering genomen. Er waren ~~tot~~ voor kort
~~na~~ nog veldcentra waar brandblus-
apparaten werden gebruikt die niet
geschikt waren voor gebruik bij
electriciteitsbranden.

Voorgesteld wordt een strengere
controle op toegangsbewijzen en op
het betreden van objecten.

Veruere nog code naar
bijlage II par 12.

c. Samenwerking met C S detachementen

De samenwerking is goed.

2 Gecanstateerde of vermoede veilig-
heidsincidenten.

a Inlichtingenactiviteit

Hiervoor zijn geen meldingen ontvangen.

b Propagandaactiviteit

Hiervoor zijn geen meldingen over ontvangen.

c Sabotage

Geen lijnonderheden te melden.

d Diversen

(1) Op 24 oktober werd van het Hoofd
Secretariaat bericht ontvangen dat
een „Geheim“ geclassificeerde brief
van NK K L o a verzonden aan
Subdd niet was ontvangen.
C 450 C S D werd terstond zelf
van de vermissing in kennis
gesteld en heeft een onderzoek doen
ingesteld. instellen

Naar aanleiding van een en
ander zijn in de Bode-kamer

bij de ingang v.d. Burellaan moet
regelen getroffen ~~ter~~ beveiliging van
geclassificeerde stukken.

(2) Op 13 december werd door de Maj.
Warringa van de Subdd. gemeld dat hij
een sleutel miste van zijn bureau
waarin stukken waren opgeborgen met
de classificatie „Geheim“.

C-450 CSD werd direct zelf in ken-
nis gesteld van de vermissing en heeft
een onderzoek doen instellen.

3 Gewenste controles

C-893 Telefoonbataljon herhaalt zijn
verzoek zoals aangegeven in het periodiek
CS rapport over het 3^e kwartaal 1963 omdat
hieraan nog geen gevolg werd gegeven.

4 Bijzonderheden

(1) C-897 Fotocie (LFFD) heeft nog steeds geen
brandvrij kassenslot op de rolder.
Mogelijk is hier iets aan te doen bij de
Genie? Nieuw voorgaande kwartaalrapporten.

(2) In de week van 25 t/m 29 november
werd inspectie gehouden. Een doorslag
van het rapport gaat als bijlage II
hierbij waarbij ik moge opmerken, dat
tekortkomingen die direct onder de
verantwoordelijkheid van de Belatonscommen-
danten kwamen buiten dit rapport zijn
gehouden.

CONFIDENTIEEL

Inspectie van de Verbindingsdienst
van der Burchlaan 31 - Telefoon 185070
Periodiek CI-rapport

2

's-Gravenhage,

S2/3008/42/C

27 JAN. 1964

Hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht
t.a.v. Hoofd G2B.

Ter voldoening aan het gestelde in Uw brief van 30-1'63,
nr G2B1/79064/Conf, bied ik U Hoogedelgestrengte hierbij
het CI-rapport over het 4e kwartaal 1963 aan.

De Inspecteur van de Verbindingsdienst,
voor deze,
het Hoofd van de Wapeninspectie,
de Kolonel,

J. Hirsch.

Periodiek CI-rapport van 1 oktober 1963 t/m 31 december 1963

1. Algemeen overzicht.

a. Samenvatting militaire veiligheidstoestand.

De veiligheidszin bij het militair- en burgerpersoneel is redelijk goed. Er is, over langere termijn gezien, verbetering te constateren.

b. Genomen en voorgestelde maatregelen ter verbetering van de veiligheidstoestand.

Er is speciaal aandacht geschonken aan de brandveiligheid op de Vbdcentra. Waar dit nodig was werden de nodige maatregelen ter verbetering genomen. Er waren tot voor kort nog Vbdcentra waar brandblusapparaten werden gebruikt die niet geschikt waren voor gebruik bij elektriciteitsbranden. Voorgesteld wordt een strengere controle op toegangsbewijzen en op het betreden van objecten. Verwezen moge worden naar bijlage II punt 2.

c. Samenwerking met CI-detachementen.

De samenwerking is goed.

2. Geconstateerde of vermoede veiligheidsincidenten.

a. Inlichtingenactiviteit.

Hierover zijn geen meldingen ontvangen.

b. Propaganda-activiteit.

Hier zijn geen meldingen over ontvangen.

c. Sabotage.

Geen bijzonderheden te melden.

d. Diversen.

- (1) Op 24 oktober werd van het Hoofd Secretarie bericht ontvangen dat een "Geheim" geclassificeerde brief van HKKL o.a. verzonden aan IVbDD niet was ontvangen. C-450 CID werd terstond telf. van de vermissing in kennis gesteld en heeft een onderzoek doen instellen. Naar aanleiding van een en ander zijn in de bodekamer bij de ingang v.d. Burchlaan maatregelen ter beveiliging van geclassificeerde stukken getroffen.
- (2) Op 13 december werd door de Maj. Warringa van de IVbDD gemeld dat hij een sleutel miste van zijn bureau waarin stukken waren opgeborgen met de classificatie "Geheim" C-450 CID werd direct telf. in kennis gesteld van de vermissing en heeft een onderzoek doen instellen.

3. Gewenste controles.

C-893 Telefoonbataljon herhaalt zijn verzoek zoals aangegeven in het periodiek CI-rapport over het 3e kwartaal 1963 omdat hieraan nog geen gevolg werd gegeven.

4. Bijzonderheden.

- a. C-897 Fotocie (LFFD) heeft nog steeds geen brandvrij tussenschot op de zolder. Mogelijk is hier iets aan te doen bij de Genie? Zie voorgaande kwartaalsrapporten.
- b. In de week van 25 t/m 29 november werd inspectie gehouden. Een doorslag van het rapport gaat als bijlage II hierbij, waarbij ik nog opmerken, dat tekortkomingen die direct onder de verantwoordelijkheid van de Pelotonscommandanten kwamen buiten dit rapport zijn gehouden.

In de week van 25 t/m 29 november 1963 is er een inspectie gehouden bij de verschillende Vbdcentra. De inspectie is uitgevoerd door de Elnt G.J. Gielen van IVbdt en de Tint A. den Boer van 891 Vbbedbat.

Commandant 891 Vbbedbat verzocht om in het verslag van deze inspectie tevens de beantwoording te willen zien van het schrijven van IVbdt dd 8-7-1963 nr S2/19.038/A.

Buiten hetgeen in de hierbij gevoegde rapporten is vermeld zijn er enkele algemene punten die voor alle posten van belang zijn en wel:

1. Het berichtenverkeer met Nederlandse Troepen in Duitsland.

Deze berichten moeten altijd worden verzijferd.

Er komt hierdoor een enorme vertraging en verder liggen de crypto- en de klare tekst op het Berichtenkantoor i.v.m.

a. geadresseerde in Nederland en

b. geadresseerde in Duitsland bij classificatie van het bericht "niet geheim".

2. De controle op de toegangsbewijzen is ronduit slecht te noemen.

Alleen bij het Depot Koninklijke Marechaussee werd het toegangsbewijs gecontroleerd.

Het is voor onbevoegden dan ook heel simpel om toegang te krijgen tot een bepaald terrein.

3. Door diverse postcommandanten werd gevraagd of het niet mogelijk is de datum tijdgroep te vermelden in de crypto-veiligheidsrapporten waarin scuten, die in berichten werden aangetroffen, worden vermeld.

4. Waar de posten dag en nacht bezet zijn is opdracht gegeven er voor zorg te dragen, dat geen sleutel van de post of een cijfercombinatie in de wacht in bewaring is.

5. Er werd gevraagd welke crypto-veiligheidsrapporten en radiotelegrafie in luisterrapporten m.i.v. januari 1964 kunnen worden vernietigd.

Verbindingscentrum Harderwijk

postcode sgt I B. Wagenaar

Verbindingscentrum is als geheel absoluut onaanvaardbaar. Dit geldt in nog sterkere mate voor de "geïmproviseerde oedekamer". Voor wat betreft de "oedekamer" is op generlei wijze voldaan aan welk voorschrift ook en zeker niet aan het gestelde in VS 11-11/

- I.a. Vercijferkantoor ingericht middels hardboard afschutting hoek verbindingscentrum, dus
- (1e) niet breekvrij
 - (2e) niet brandvrij
 - (3e) niet geluiddicht
- b. Toegangsdeur is eveneens van hardboard.
- (1e) er is geen doorgeefluik
 - (2e) er is geen cylinderalot
- c. Opbergruimte
- (1e) geen kluis met driesleucombinatie aanwezig
 - (2e) opbergen van, Nato-materiaal met classificatie t/m Nato-secrèt, geschiedt in stalen archiefkast
 - (3e) apparatuur opgeslagen in niet afsluitbare kisten.
- d. Daar de aan de oedisten ter beschikking staande werkruimte van zo'n minimale afmeting is dat 2 personen de gehele ruimte "vullen" en er geen enkele mogelijkheid tot ventilatie bestaat bij gesloten deur, dient uit het oogpunt van leefbaarheid de deur bij werkzaamheden van langere duur dan ongeveer tien minuten geopend te blijven waarbij het inkijken wordt tegengegaan door middel van een het deuropvlak voor driekwart bedekkend gordijn.
- e. In het "vercijferkantoor" is geen brandblusapparatuur aanwezig.
- f. Er is een geïmproviseerde verbrandingsmogelijkheid op het terrein aanwezig.
- g. Blijkens ingewonnen informatie is er wel een deugdelijke crypto-ruimte aanwezig in Stafgebouw 2 van de W.G.F.-kazerne. Genoemde ruimte wordt echter gebruikt als opslagruimte voor crypto-materiaal van de Divisie. In genoemde Stafgebouw is dag en nacht bewaking aanwezig geleverd door Kon Marechaussee.
- II.a. Rest verbindingscentrum bestaande uit:
- Berichtencentoor - Radio en Telex is ondergebracht in dezelfde ruimte waarvan het eerder genoemde Vercijferkantoor ~~aan af-~~ gescheiden hoek is.
- b. Er is geen noodstroomvoorziening en geen elektrische noodverlichting.
 - c. Toegangsdeur tot verbindingscentrum is niet voorzien van een doorgeefluik en ook niet van een cylinderalot.
 - d. De ramen zijn niet voorzien van glas- en overgordijnen.
 - e. Stalling voor de motoren is niet aanwezig.
 - f. Aggregaten PE-75 (2x) wel los aanwezig maar niet te gebruiken. Staan voor iedereen toegankelijk opgeslagen in keldaruimte van Stafgebouw 1.

Verbindingscentrum Middelburg

postcode sgt I Vermeulen, A.C.

Verbindingscentrum als geheel is absoluut ~~onaanvaardbaar~~ ~~som~~ uit verbindings technisch- als veiligheids als algemeen menselijke overwegingen.

Het "verbindingscentrum" bestaat uit 3 uiterst kleine, overvolle, uitgelopen, vochtige kamertjes gelegen op een binnenpleintje en brandbaar.

Verwarming moet gebeuren door middel van klein kolenkacheltje met veel roet, stof en vuil.

Toiletten zijn in een apart gebouwtje ondergebracht en dreigen in te storten. Ze zijn bij vorst niet te gebruiken wegens bevriezing.

Aggregaten zijn summer opgesteld in apart hokje waar het zeer vochtig is, verlichting ontbreekt en tevens dienst doet als opslagruimte voor benzine.

Daar de regelbare trafo met voltmeter ontbreekt is er geen noodstroomvoorziening en ook geen noodstroomverlichting ook al kunnen de aggregaten op zich wel werken.

Er zijn geen brandinstructies van de Garnizoenscommandant.

Er zijn geen veiligheidsinstructies van de Garnizoenscommandant.

Geen kluis met driescombinaties aanwezig.

Het vereijferkantoor is aangebouwd tegen particuliere woning.

Meting straling vereijferapp. noodzakelijk.

Tralies voor codekamer onvoldoende.

Toegangsdeur tot codekamer niet brandvrij.

Er is geen schot of sluis aanwezig.

Er is geen brandblusapparatuur in de codekamer.

Er zijn geen overgordijnen in de telkamer.

Er is geen onderlinge verbinding tussen codekamer en radiokamer enerzijds en telkamer anderszijds.

Verbindingscentrum Apeldoorn

posttelt sgt Aarts, H.

Er zijn geen geschikte brandblusapparaten aanwezig.

Er zijn geen veiligheidsinstructies van kazernecommandanten.

Antenne invoer onvoldoende beveiligd, binnen handbereik.

Codekamer bestaat uit afgescheiden gedeelte van de radiokamer en dus niet brandvrij. Muur tussen codekamer en radiokamer bestaat uit zachtboard, daarom toegangsdeur van radiokamer naar codekamer en idem doorgeefluik ook niet brandvrij.

Radiokamer/vercijferkantoor en rest verbindingscentrum (RK - TK - Ord) niet onderling verbonden maar alleen bereikbaar via openbare gang. Mogelijkheid om deze afzonderlijke ruimten onderling te verbinden is echter aanwezig door een doorbraak onder de trap door die naar begane grond voert. Hierbij dient dan echter ook een tussen liggende ruimte, in gebruik bij de Cemsto bij het Verbindingscentrum te worden getrokken.

Geen overgordijnen in de zenderkamer en ook geen cylinderslot (zenderkamer gescheiden van verbindingscentrum in Koning Willem III kazerne).

Geen noodstroomvoorziening en geen noodverlichting.

Wel 4 aggregaten PE-75 aanwezig sedert 1960, maar tot op heden niet inzetbaar.

Sedert kort is uitbreiding van de openbare bebouwing (woonhuizen) tot op een afstand van $\pm$ 50 m van de codekamer gekomen.

In verband hiermee is meting van de stralingsintensiteit gewenst.

In Apeldoorn is aanwezig EC II en Nato-Adonis apparatuur.

Hoogste classificatie Nato-secret.

Telex- MRS-post Roermond

postedt mes kpl I Bauer, S.F. Milva

Er is geen geschikte brandblusapparatuur.
Er zijn geen brandorders en ook geen veilig-
heidsorders van de kazernescommandant.
Er is geen noodstroomvoorziening en ook geen
noodverlichting aanwezig.

Verbindingscentrum Amerasfoort

postcode agt I Borlee, J.

Er zijn geen veiligheidsorders van de Kazernescom-mandant.

Er is geen lijst met verboden adressen.

Er is geen cylinderslot op de in gebruik zijnde toegangsdeur.

De tweede toegangsdeur, niet in gebruik, dient aan de binnenzijde te worden voorzien van een grendel of schuif.

Ruimte voor het inrichten van een codekamer is voorshands in het verbindingscentrum niet aanwezig.

Noodverlichting is onvoldoende (alleen in radio-kamer).

Tevens is telex apparatuur niet aangesloten op de noodstroomvoorziening.

Raam in buitenmuur van slaapvertrek is in zeer slechte staat voor wat betreft het houtwerk en is gemakkelijk bereikbaar via een platdak.

(Geen gordijn voor).

Algemene toestand verbindingscentrum zeer matig.

Maakt een "uitgeleefde" indruk.

Meubilair van slechte kwaliteit, geen stalen bureau maar een oud houten bureau, oude tafels enz.

Doorgeoefluik mast de toegangsdeur is van on-deugdelijke constructie en kan in geopende stand niet worden vastgezet.

Verbindingscentrum Utrecht

postedit sgt I Griesdoorn

Bij de codekamer zijn de tralies niet hoog genoeg doorgetrokken.

Er is geen cylinderafsluit in de toegangsdeur.

Noodstroomvoorziening is nog niet geheel in orde; geen zelfstartende aggregaten.

Dit wordt echter binnenkort gerealiseerd waarbij het de bedoeling is een doorbraak via de codekamer te maken.

Geen veiligheidsinstructies van STD en Kazernescommandant aanwezig.

Hoofdschakelaar t.b.v. stroomvoorziening telefooncentrale en Vindicant is voor iedereen toegankelijk aangebracht in de gang van het object.

Er is geen lijst met verboden adressen.

Er is geen brandorder van Kazernescommandant.

Verbindingscentrum Heemstede

postcode is een dpl sold

In de deur mankeert een cylinderslot
en luikje.

Er is geen noodverlichting.

Er is geen noodstroomvoorziening.

Verbindingscentrum Amsterdam

postcode sgt I H.W. Hoogwerfijk

Er is geen lijst verboden adressen.

Er is onvoldoende gelegenheid om te verbranden in de winter centrale verwarming maar in de zomermaanden in een asenmer in de open lucht. Het geheel ligt brandgevaarlijk, omgeven door opslagruimte van brandgevaarlijk materiaal van Intendance (413 Int bat).

Er is wel een brandkast maar geen kluis met drierweg comb.

Het bezoekerseahier had geen kolommen voor het noteren van de tijd van aankomst en van vertrek.

Codekamer is doorlopend geopend i.v.m. het feit dat daar de telex on-line apparatuur (EC II) is geplaatst welke bediend wordt door personeel van het berichtenkantoor.

Het geheel is te klein en maakt de indruk van te zijn "uitgeleefd".

Verbindingscentrum Groningen

postcdt de Heer Redmeijer, J.J.

Er is geen lijst verboden adressen.
Antenne invoer niet beveiligd.
Cylinderslot op buitendeur (toegang tot het gehele verbindingscentrum) niet aanwezig.
Bij vorst is kazernescomplex, dus ook verbindingscentrum vrij te betreden via dichtgevroren grecht aan achterzijde van het terrein.
Tevens moet bij vorst op last van de kazernecommandant de eerder genoemde toegangsdeur tot het verbindingscentrum constant geopend blijven opdat het wachtpersonaal gebruik kan maken van de toiletten.
Muren, speciaal die van de codekamer uiterst dun en daardoor zeer gehorig. Traliewerk voor het raam van de codekamer ontbreekt, evenals overgordijnen. Het verbindingscentrum raakt uitgeleefd en is nodig aan een onderhoudbeurt toe.

Verbindingscentrum Deventer

Assistent Sgt I Voshol, J.P.C.

Huidige verbindingscentrum vertoont diverse tekortkomingen. Hierna is tot op heden vrijwel niets gedaan omdat een nieuw verbindingscentrum medio 1964 gerealiseerd zal zijn. Men is reeds begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.

Er is geen lijst verboden adressen aanwezig. Bij genoemd verbindingscentrum behoort ook een zendkamer welke is ondergebracht in een houten barak op het terrein van de Westenbergkazerne te Schalkhaar, waaraan de volgende tekortkomingen zijn geconstateerd.

- 1e Zeer brandgevaarlijk vertrek.
- 2e Geen cylinderalot op teegangdeur.
- 3e Openslaande, niet voldoende afsluitbare ramen.
- 4e Geen overgordijnen.
- 5e Geen brandblusmiddelen.
- 6e Zendkamer is niet constant bezet (bedienend personeel afkomstig van Verbindingscentrum Deventer, Boreelkazerne ($\pm$ 5 km).

Verbindingscentrum Ede

postcode dpi egt v. fol

Geen brandvoorschriften en geen veiligheidsvoorschriften van de kazernecommandant aanwezig.

Geen brandblusmiddelen aanwezig.

Geen elektrische klok aanwezig.

Cylinderslot toegangsdeur defect.

Geen noodstroomvoorziening, noch noodverlichting aanwezig.

Wel 2 aggregaten PE-75 sedert 1960 aanwezig maar niet inzetbaar.

Geen overgordijnen aanwezig.

Verbindingscentrum Arnhem

postcodt dpl sgt J.F.R. Kapitein

Er is een verbrandingsoven aanwezig maar hier mag op last van de kasernecommandant geen gebruik van worden gemaakt.

Verbranding geschiedt nu in de open lucht.

Noodstroom- en noodverlichting niet aanwezig.

Wel 2 aggregaten PE-75 geïnstalleerd, zij het met de nodige tekortkomingen, maar verbinding tussen aggregaten enerzijds en apparatuur anderzijds nog niet tot stand gebracht.

Doorgeeffluik toegangsdeur codekamer van onduidelijke constructie.

Geen overgordijnen in radiokamer aanwezig.

Verbindingsgebouw Maastricht

postbedt Sgt I Maes, P.A.M.

Er zijn geen brandorders van de kazernescommandant.

Verbrandingsoven voldoet niet aan de te stellen eisen.

Deur van de codekamer is niet brandvrij; geen stalen platen.

Codekamer is niet geluiddicht. (deur te dun)

Indien de deur van het vercijferkantoor geopend is dan is inkrak mogelijk.

Er zijn geen tralies of rolluik voor de codekamer; maar vercijferkantoor ligt op 2e etage. Van af dak echter wel bereikbaar.

Er is geen brandblusapparaat op het vercijferkantoor.

Er zijn geen horren om te plaatsen als raam geopend is.

Verbindingscentrum Eindhoven

postcode 5131 Riesen

Er zijn geen veiligheidsinstructies van de kaserne.

Er is geen lijst verboden adressen.

Er is geen stalen archiefkast.

Stalling voor motoren niet aanwezig.

Op beide toegangsdeuren mankeert cylinderslot.

Stalen toegangsdeur was slot defect.

Er is geen doorgeefluik in de deuren.

Er zijn geen geschikte brandblusmiddelen voor electriciteit.

Er is geen noodstroomvoorziening.

Er is geen noodverlichting.

Er zijn geen glasgordijnen en ook geen overgordijnen.

In de huidige locatie is geen mogelijkheid voor het inrichten van een vertielferkantoor.

Hiertoe is wel een opdracht want dit komt voor in het operatiebevel nummer 1 (AVV).

Verbindingscentrum Vucht

postedt sgt I E.E. de Ruijter.

Het geheel is zeer brandgevaarlijk gelegen.
Gebouwen hebben nog rieten daken.
Noodstroomvoorziening nog niet in orde; ontbreekt
regelbare trafo met voltmeter.
Vercijferkantoor heeft een onsoliede, niet
stalen deur. Er is geen doorgesefluik in deur.
De tralies zijn niet geschikt voor beveiliging.
Er zijn geen overgordijnen op het berichten-
kantoor.

Verbindingscentrum Rada

postuid is Sgt I Sittrop, J.

Het geheel is zeer kwetsbaar gelegen doordat zowel aan voor- als achterzijde direct de openbare weg aan het gebouw grenst. Aanranding van buitenaf is niet moeilijk. Onderzoek naar straling van de EC 2 is noodzakelijk i.v.m. afstand.

Het gebouw waarin het Verbindingscentrum is gelegen is voor iedereen toegankelijk want toegangsdeur is niet afgesloten en wordt ook gebruikt door 414 Int.Bat.

Toegang tot de ruimte waarin het noodaggregaat staat opgesteld is alleen te bereiken via de openbare weg.

Hetzelfde geldt voor de stalling van de motoren.

Verbindingscentrum Rotterdam

postbedt dpl. sgt P.J.M. de Roy

Er is geen lijst verboden adressen.

Er zijn geen brandorders van het kazernescomplex.

Er zijn geen veiligheidsorders van het kazernescomplex.

Antenne invoer is niet beveiligd.

Het geheel is zeer brandgevaarlijk gelegen omdat het is ondergebracht in houten barakken terwijl verwarming plaats vindt door middel van olievergassers die ± 15 liter kerosine per dag verbruiken.